



Koelmiddel		Andere gegevens					
Type / hoeveelheid	Gebeur- tenis *)	Vak- / recyclingbedrijf, adres	Certifica- nummer	Resultaat	Gebeur- tenis **)	Datum	Handtekening, stempel

*Vul a.u.b. het nummer in: *) 1 = teruggekomen, 2 = opgebruikt, 3 = bijgevuld, 4 = gerecycled **) 5 = installatie, 6 = controle, 7 = reparatie, 8 = buitenbedrijfstelling

Logboek

voor warmtepompen

volgens Verordening (EU) nr. 517/2014

Aanvulling bij de installatie- en gebruikershandleiding





Inhoudsopgave

1	Instructies voor het gebruik van het logboek.....	2
2	Typeplaatje warmtepomp.....	3
3	EG-conformiteitsverklaring	3
4	Onderhoudsoverzicht	4
5	Onderhoudsrapport.....	10
6	Aanvullende informatie voor de buitenbedrijfstelling	15

1 Instructies voor het gebruik van het logboek

Volgens de Verordening (EU) nr. 517/2014 zijn dichtheidscontroles en het bijhouden van een logboek bij bepaalde warmtepompen wettelijk voorgeschreven.

Het criterium dat bepaalt of een dichtheidscontrole en het bijhouden van een logboek noodzakelijk is, is de CO₂-equivalent van de warmtepomp.

Raadpleeg het onderhoudsoverzicht, om te weten of bij uw warmtepomp een dichtheidscontrole van het koelcircuit moet worden uitgevoerd en, indien ja, met welke intervallen.

AANWIJZING

Het logboek moet alleen worden bijgehouden, indien bij uw warmtepomp dichtheidscontroles moeten worden uitgevoerd.

De waarden en gegevens in het onderhoudsoverzicht zijn alleen geldig, indien het logboek tot de leveringsomvang van de warmtepomp behoorde. Anders moeten de waarden volgens de volgende formule worden berekend.

De benodigde gegevens vindt u op het typeplaatje van de warmtepomp. Bij R290 zijn geen controles nodig.

$$\text{CO}_2\text{-equivalent [t]} = \frac{\text{GWP x vulhoeveelheid [kg]}}{1000}$$

CO ₂ -equivalent	Controle-interval / maanden
< 5t	geen controle
< 10t	hermetisch, geen controle
≥ 5t	niet hermetisch 12, met LES* 24
≥ 10t	hermetisch 12, met LES* 24
≥ 50t	6, met LES* 12

* LES = lekdetectiesysteem

De controle-intervallen kunnen ook met de online calculator op onze website worden berekend.

Indien u verplicht bent voor uw warmtepomp een logboek bij te houden en dichtheidscontroles uit te voeren, plak dan het typeplaatje (bij de warmtepomp meegeleverd) in de speciale tabel van het logboek!

Dichtheidscontroles moeten door gecertificeerd personeel (koelmonteurs) worden uitgevoerd!

Onze klantenservice staat u graag ter beschikking voor het uitvoeren van de dichtheidscontrole. De kosten hiervoor vindt u in onze prijslijst.

Alle koelmiddelen die wij gebruiken, behalve R290, zijn gefluoreerde broeikasgassen.

Het logboek moet tot 5 jaar na de buitenbedrijfstelling worden bewaard.



2 Typeplaatje warmtepomp

Plak hier het typeplaatje dat bij de warmtepomp is meegeleverd, of noteer de betreffende gegevens van het typeplaatje in de kolom.

Type	-----
Artikelnummer	-----
Serienummer	-----
Apparaatindex	-----
Koudemiddel vulhoeveelheid	-----
hermetisch	-----
niet hermetisch	-----

3 EG-conformiteitsverklaring

→ De betreffende EG-conformiteitsverklaring vindt u in de handleiding van de warmtepomp



4 Onderhoudsoverzicht

Artikelnr	Typenaam	Naam koudemiddel	Vulhoeveelheid [kg]	GWP-waarde	hermetisch	CO ₂ equivalent [t CO ₂]	Controle-interval met lekkagedetectie (ter plaatse) Maanden	Controle-interval zonder lekkagedetectie Maanden
10079841	Jersey 5	R410A	1,50	2088	N	3,1	–	–
10079941	Jersey 7	R410A	2,55	2088	N	5,3	12	24
10053202	LW 140	R407C	5,80	1774	Y	10,3	24	12
10053302	LW 140 L	R407C	5,80	1774	Y	10,3	24	12
10054402	LW 140A	R407C	5,80	1774	Y	10,3	24	12
10064701	LW 161H/V	R410A	4,00	2088	Y	8,4	–	–
10064901	LW 161H-A/V	R410A	4,00	2088	Y	8,4	–	–
10064801	LW 161HL/V	R410A	4,00	2088	Y	8,4	–	–
10053402	LW 180	R407C	6,80	1774	Y	12,1	24	12
10054502	LW 180A	R407C	6,80	1774	Y	12,1	24	12
10053502	LW 180L	R407C	6,80	1774	Y	12,1	24	12
10053602	LW 251	R407C	9,80	1774	Y	17,4	24	12
10054602	LW 251A	R407C	9,80	1774	Y	17,4	24	12
10053702	LW 251L	R407C	9,80	1774	Y	17,4	24	12
10078702	LW 300	R448A	12,00	1387	N	13,9	24	12
10078902	LW 300A	R448A	12,00	1387	N	13,9	24	12
10078802	LW 300L	R448A	12,00	1387	N	13,9	24	12
10077641	LWAV 82R1/3	R410A	3,00	2088	Y	6,3	–	–
10077741	LWAV 122R3	R410A	3,60	2088	Y	7,5	–	–
10077841	LWAV+ 82R1/3	R410A	3,00	2088	Y	6,3	–	–
10077941	LWAV+ 122R3	R410A	3,60	2088	Y	7,5	–	–
10077041	LWCV 82R1/3	R410A	3,00	2088	Y	6,3	–	–
10077141	LWCV 122R3	R410A	3,60	2088	Y	7,5	–	–
10075002	LWP 450AR3	R410A	23,00	2088	N	48,0	24	12
10077241	LWV 82R1/3	R410A	3,00	2088	Y	6,3	–	–
10077341	LWV 122R3	R410A	3,60	2088	Y	7,5	–	–
10080041	Paros 4	R454B	1,64	466	Y	0,76	–	–
10075741	PWZSV 62H1S	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10075641	PWZSV 62H2S	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10075341	PWZSV 62H3S	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10076041	PWZSV 92H1S	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076141	PWZSV 92H2S	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076241	PWZSV 92H3S	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10075941	PWZSV 122H1S	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10075841	PWZSV 122H2S	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10075441	PWZSV 122H3S	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10075541	PWZSV 162H3S	R407C	2,20	1774	Y	3,9	–	–
10074042	SW 42H1	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10070041	SW 42H3	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10070941	SW 42K3	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–

Legenda: – geen controle | Y hermetisch | N niet hermetisch



Onderhoudsoverzicht

Artikelnr	Typenaam	Naam koudemiddel	Vulhoeveelheid [kg]	GWP-waarde	hermetisch	CO ₂ equivalent [t CO ₂]	Controle-interval met lekkagedetectie (ter plaatse) Maanden	Controle-interval zonder lekkagedetectie Maanden
10070241	SW 82H3	R410A	1,72	2088	Y	3,6	–	–
10070342	SW 102H3	R410A	1,98	2088	Y	4,1	–	–
10070442	SW 122H3	R410A	2,25	2088	Y	4,7	–	–
10070542	SW 142H3	R410A	2,38	2088	Y	5,0	–	–
10070642	SW 172H3	R410A	2,65	2088	Y	5,5	–	–
10070742	SW 192H3	R410A	2,80	2088	Y	5,8	–	–
10074642	SW 232H3	R410A	3,20	2088	Y	6,7	–	–
10074742	SW 262H3	R410A	3,30	2088	Y	6,9	–	–
10074842	SW 302H3	R410A	3,70	2088	Y	7,7	–	–
10073042	SWC 42H1	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10068041	SWC 42H3	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10069041	SWC 42K3	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10073142	SWC 62H1	R410A	1,35	2088	Y	2,8	–	–
10073242	SWC 82H1	R410A	1,63	2088	Y	3,4	–	–
10068241	SWC 82H3	R410A	1,72	2088	Y	3,6	–	–
10069241	SWC 82K3	R410A	1,72	2088	Y	3,6	–	–
10073342	SWC 102H1	R410A	1,84	2088	Y	3,8	–	–
10068342	SWC 102H3	R410A	1,98	2088	Y	4,1	–	–
10069342	SWC 102K3	R410A	1,98	2088	Y	4,1	–	–
10068442	SWC 122H3	R410A	2,25	2088	Y	4,7	–	–
10069442	SWC 122K3	R410A	2,25	2088	Y	4,7	–	–
10073442	SWC 132H1	R410A	2,13	2088	Y	4,4	–	–
10068542	SWC 142H3	R410A	2,38	2088	Y	5,0	–	–
10069542	SWC 142K3	R410A	2,38	2088	Y	5,0	–	–
10068642	SWC 172H3	R410A	2,65	2088	Y	5,5	–	–
10069642	SWC 172K3	R410A	2,65	2088	Y	5,5	–	–
10068742	SWC 192H3	R410A	2,80	2088	Y	5,8	–	–
10069742	SWC 192K3	R410A	2,80	2088	Y	5,8	–	–
10074941	SWCV 122H1	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10072841	SWCV 122H3	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10072941	SWCV 122K3	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10071641	SWCV 162H3	R407C	2,20	1774	Y	3,9	–	–
10071841	SWCV 162K3	R407C	2,20	1774	Y	3,9	–	–
10071941	SWCV 62H1	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10071541	SWCV 62H3	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10071741	SWCV 62K3	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10076941	SWCV 92H1	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076741	SWCV 92H3	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076841	SWCV 92K3	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10061802	SWP 291H	R134a	6,70	1430	Y	9,6	–	–

Legenda: – geen controle | Y hermetisch | N niet hermetisch



Onderhoudsoverzicht

Artikelnr	Typenaam	Naam koudemiddel	Vulhoeveelheid [kg]	GWP-waarde	hermetisch	CO ₂ equivalent [t CO ₂]	Controle-interval met lekkagedetectie (ter plaatse) Maanden	Controle-interval zonder lekkagedetectie Maanden
10061402	SWP 371	R410A	7,20	2088	Y	15,0	24	12
10061502	SWP 451	R410A	8,20	2088	Y	17,1	24	12
10062102	SWP 561H	R134a	12,80	1430	Y	18,3	24	12
10061602	SWP 581	R410A	11,20	2088	Y	23,4	24	12
10061702	SWP 691	R410A	13,40	2088	Y	28,0	24	12
10066041	WZS 42H3M	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10066541	WZS 42K3M	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10078441	WZS 42K3MC	R410A	1,05	2088	Y	2,2	–	–
10078542	WZS 62K1MC	R410A	1,42	2088	Y	3,0	–	–
10066241	WZS 82H3M	R410A	1,72	2088	Y	3,6	–	–
10066741	WZS 82K3M	R410A	1,72	2088	Y	3,6	–	–
10078641	WZS 82K3MC	R410A	1,72	2088	Y	3,6	–	–
10066342	WZS 102H3M	R410A	1,98	2088	Y	4,1	–	–
10066842	WZS 102K3M	R410A	1,98	2088	Y	4,1	–	–
10080141	WZSV 42K3M	R407a	0,90	2088	Y	1,9	–	–
10080241	WZSV 42K3MC	R407a	0,90	2088	Y	1,9	–	–
10072041	WZSV 62H3M	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10072441	WZSV 62H3M	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10072241	WZSV 62K3M	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10072641	WZSV 62K3M	R407C	1,16	1774	Y	2,1	–	–
10076341	WZSV 92H3M	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076541	WZSV 92H3M	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076441	WZSV 92K3M	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10076641	WZSV 92K3M	R407C	1,25	1774	Y	2,2	–	–
10073641	WZSV 122H3M	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10073841	WZSV 122H3M	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10073741	WZSV 122K3M	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–
10073941	WZSV 122K3M	R407C	2,00	1774	Y	3,5	–	–

Legenda: – geen controle | Y hermetisch | N niet hermetisch



Onderhoudsoverzicht



Onderhoudsoverzicht

Gegevens voor apparaten waarbij dit logboek niet tot de leveringsomvang behoorde / die niet in de lijst kunnen worden teruggevonden:

Artikelnr	Typenaam	Naam koudemiddel	Vulhoeveelheid [kg]	GWP-waarde	hermetisch	CO ₂ equivalent [t CO ₂]	Controle-interval met lekkagedetectie (ter plaatse) Maanden	Controle-interval zonder lekkagedetectie Maanden

Legenda: – geen controle | Y hermetisch | N niet hermetisch





5 Onderhoudsrapport

Koelmiddel		Andere gegevens							
		Vak- / recyclingbedrijf, adres	Certificatie-nummer	Resultaat	Gebeurtenis **)	Datum	Handtekening, stempel		
Type / hoeveelheid	Gebeurtenis *)								

Vul a.u.b. het nummer in: *) 1 = teruggewonnen, 2 = opgebruikt, 3 = bijgevoerd, 4 = gerecycled
 **) 5 = installatie, 6 = controle, 7 = reparatie, 8 = buitenbedrijfstelling



Onderhoudsrapport

Koelmiddel		Andere gegevens					
Type / hoeveelheid	Gebeurtenis *)	Vak- / recyclingbedrijf, adres	Certificatienummer	Resultaat	Gebeurtenis **)	Datum	Handtekening, stempel

Vul a.u.b. het nummer in: *) 1 = teruggewonnen, 2 = opgebruikt, 3 = bijgevoerd, 4 = gerecycled
**) 5 = installatie, 6 = controle, 7 = reparatie, 8 = buitenbedrijfstelling



Onderhoudsrapport

Koelmiddel		Andere gegevens						
Type / hoeveelheid	Gebeurtenis *)	Vak- / recyclingbedrijf, adres	Certificatienummer	Resultaat	Gebeurtenis **)	Datum	Handtekening, stempel	

Vul a.u.b. het nummer in: *) 1 = teruggewonnen, 2 = opgebruikt, 3 = bijgevoeld, 4 = gerecycled
**) 5 = installatie, 6 = controle, 7 = reparatie, 8 = buitenbedrijfstelling



Onderhoudsrapport

Koelmiddel		Andere gegevens					
Type / hoeveelheid	Gebeurtenis *)	Vak- / recyclingbedrijf, adres	Certificatienummer	Resultaat	Gebeurtenis **)	Datum	Handtekening, stempel

Vul a.u.b. het nummer in: *) 1 = teruggewonnen, 2 = opgebruikt, 3 = bijgevuld, 4 = gerecycled
**) 5 = installatie, 6 = controle, 7 = reparatie, 8 = buitenbedrijfstelling



Onderhoudsrapport

Koelmiddel		Andere gegevens						
Type / hoeveelheid	Gebeurtenis *)	Vak- / recyclingbedrijf, adres	Certificatienummer	Resultaat	Gebeurtenis **)	Datum	Handtekening, stempel	

Vul a.u.b. het nummer in: *) 1 = teruggewonnen, 2 = opgebruikt, 3 = bijgevoeld, 4 = gerecycled
**) 5 = installatie, 6 = controle, 7 = reparatie, 8 = buitenbedrijfstelling



6 Aanvullende informatie voor de buitenbedrijfstelling



ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf

E info@alpha-innotec.de
W www.alpha-innotec.de



alpha innotec – een merk van ait-deutschland GmbH